

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá Bảo trì hệ thống RO toàn bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (Phụ lục đính kèm).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).

2. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có), trong đó phải có mặt hàng tương tự của hàng hóa, dịch vụ mời chào giá.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Hiếu – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: hcqt.bvbd@gmail.com

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châu

PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục, nội dung công việc:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
I. Bảo trì hệ thống RO 3.000L/H: (khoa Gây mê hồi sức 1, Nội soi niệu, Nội soi tiêu hóa)			
1	BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO CÔNG SUẤT 3.000 LÍT/H (khoa Nội soi niệu- Nội soi tiêu hóa-Gây mê hồi sức 1-Hồi sức tích cực và chống độc) Công việc thực hiện: Một tháng một lần (một năm 12 lần) - Hoàn nguyên hạt nhựa cation súc xả thiết bị làm mềm - Súc xả thiết bị lọc thô - Súc xả thiết bị khử mùi - Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra hệ thống đường ống - Kiểm tra hệ thống điều khiển - Kiểm tra bơm RO - Kiểm tra bơm hoàn lưu - Kiểm tra nguồn	lần	12
II. Bảo trì hệ thống nước làm mềm 3.000L/H và hệ thống nước RO 360 L/H: (khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)			
1	BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO CÔNG SUẤT 360 LÍT/H VÀ HT LÀM MỀM NƯỚC 3.000 LÍT/H (khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn) Công việc thực hiện: Một tháng/2 lần (một năm 24 lần) - Hoàn nguyên hạt nhựa cation súc xả thiết bị làm mềm - Súc xả thiết bị lọc thô - Súc xả thiết bị khử mùi - Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra hệ thống đường ống - Kiểm tra hệ thống điều khiển - Kiểm tra bơm hoàn lưu nước RO - Kiểm tra bơm hoàn lưu nước làm mềm - Kiểm tra nguồn điện	lần	24

III. Bảo trì hệ thống RO 2.000L/H: (cho khoa Lọc máu nội thận)

1	Bảo trì hệ thống nước RO công suất 2.000 lít/H - Hoàn nguyên hạt nhựa cation súc xả thiết bị làm mềm - Súc xả thiết bị lọc thô - Súc xả thiết bị khử mùi - Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra hệ thống đường ống - Kiểm tra hệ thống điều khiển - Kiểm tra bơm RO - Kiểm tra bơm hoàn lưu - Kiểm tra nguồn <i>(Công việc thực hiện: Một tuần một lần)</i> Khử trùng hệ thống đường ống inox đi các vòi nước chạy thận từ sau đèn UV về đến trước bồn chứa hoàn lưu bằng hơi nhiệt <i>(Công việc thực hiện: Một tháng một lần)</i>	lần	12
---	---	-----	----

IV. Bảo trì hệ thống RO 1.000L/H: (khoa Gây mê hồi sức 2, Ngoại tổng hợp, Nội C)

1	BẢO TRÌ HỆ THỐNG NƯỚC RO CÔNG SUẤT 1.000 LÍT/H (khoa Gây mê hồi sức 2) Công việc thực hiện: Một tháng một lần (một năm 12 lần) - Hoàn nguyên hạt nhựa cation súc xả thiết bị làm mềm - Súc xả thiết bị lọc thô - Súc xả thiết bị khử mùi - Vệ sinh thiết bị - Kiểm tra hệ thống đường ống - Kiểm tra hệ thống điều khiển - Kiểm tra bơm RO - Kiểm tra bơm hoàn lưu - Kiểm tra nguồn	lần	12
---	--	-----	----

V. Bảo trì hệ thống đường ống inox vi sinh hoàn lưu: (khoa Hồi sức tích cực chống độc)

1	BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG INOX VI SINH HOÀN LƯU (khoa Hồi sức tích cực chống độc) Công việc thực hiện: Một tháng một lần (một năm 12 lần) Khử trùng hệ thống đường ống inox đi các vòi nước chạy thận từ sau đèn UV về đến trước bồn chứa hoàn lưu bằng hơi nhiệt	lần	12
---	---	-----	----

VI. Bảo trì 20 bồn rửa tay phẫu thuật: (khoa Nội soi niệu- Nội soi tiêu hóa-Gây mê hồi sức 1-Hồi sức tích cực và chống độc-Gây mê hồi sức 2)

1	Bảo trì 20 bồn rửa tay phẫu thuật (khoa Nội soi niệu- Nội soi tiêu hóa-Gây mê hồi sức 1-Hồi sức tích cực và chống độc-Gây mê hồi sức 2) Công việc thực hiện: <i>Ba tháng một lần (một năm 4 lần)</i> - Vệ sinh kiểm tra cân chỉnh bộ cảm ứng hồng ngoại - Vệ sinh kiểm tra van đóng mở nước - Vệ sinh kiểm tra hệ thống đường ống - Vệ sinh kiểm tra hệ thống điện điều khiển	lần	4
---	--	-----	---

2. Yêu cầu khác:

- Súc rửa bảo trì bằng nhiệt độ cao
- Sau khi bảo trì, súc rửa, chất lượng nước RO đạt chất lượng đạt chất lượng ANSI/AAMI 13959: 2014



MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVBD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	1	2	3	4	5= 3x4	

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Hiệu lực báo giá.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu