

TP.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá Thay vật tư hệ thống RO toàn bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (Phụ lục đính kèm).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có), trong đó phải có mặt hàng tương tự của hàng hóa, dịch vụ mời chào giá.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Hiếu – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: hcqt.bvbd@gmail.com

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 05 tháng 04 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Châu

PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục, nội dung công việc:

STT	TÊN VẬT TƯ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
I. Vật tư thay thế cho hệ thống RO 3.000L/H: (khoa Gây mê hồi sức 1, Nội soi niệu, Nội soi tiêu hóa)				
1	Ruột lọc thô, công suất lọc 6.000L/H	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lọc 6000L/H- Kích thước Hạt Birm 0.4-0.8mm, Cát thạch anh: 0.7-0.2mm, Sỏi đệm 1.5-2.5mm.- Bảo hành 12 tháng,- Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN của Quatest 3- Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện	bộ	1
2	Ruột lọc khử mùi, công suất lọc 6.000L/H	<ul style="list-style-type: none">- Kích thước hạt than 8-20 mesh- Công suất lọc 6000L/H- Nồng độ iodine 923,8 mg/g- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015.- Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện	bộ	1
3	Ruột lọc làm mềm, công suất lọc 6.000L/H	<ul style="list-style-type: none">- Nhựa trao đổi công suất lọc 6.000L/H- Kích thước 0.03- 1.2mm.- tỷ trọng 820 g/l.- tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 2.0.- mật độ hạt 1.28g/ml- Tiêu chuẩn chất lượng: FDA- Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện	bộ	1
4	Lõi lọc tinh 20 inh 5 μ	<ul style="list-style-type: none">- Công suất lọc 3.000L/H- Kích thước 5μ, Bảo hành 12 tháng,- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015.- Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện	cái	5

5	Màng RO 8040, Gioăng và các phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước lõi lọc: 201 x1.016mm - Công suất lọc 1.000-1.500L/H - Áp lực màng 600 psi – Minium salt rejection 99.5% - Vật liệu: Polyamide - Kích thước lỗ thẩm thấu 0.0001.micron - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. 	cái	3
6	Ruột lọc vi sinh 0.2 μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 6.000L/H - Kích thước 0.2μ, Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	9
7	Bóng đèn UV	<ul style="list-style-type: none"> - 60W, Vòng đời: 9000 giờ. Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE mark - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	1
II. Vật tư thay thế cho hệ thống nước làm mềm 3.000L/H và hệ thống nước RO 360 L/H: (khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn)				
1	Ruột lọc thô	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 6.000L/H - Kích thước Hạt Birm 0.4-0.8mm, Cát thạch anh: 0.7-0.2mm, Sỏi đệm 1.5-2.5mm. - Bảo hành 12 tháng, - Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN của Quatest 3 - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1
2	Ruột lọc khử mùi	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước hạt than 8-20 mesh - Công suất lọc 6000L/H - Nồng độ iodine 923,8 mg/g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1

3	Ruột lọc làm mềm	<ul style="list-style-type: none"> - Nhựa trao đổi công suất lọc 6.000L/H - Kích thước 0.03- 1.2mm. - tỷ trọng 820 g/l. - tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 2.0. - mật độ hạt 1.28g/ml - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1
4	Màng RO 4040 - 250 lít, gioăng và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 7,9 m³/day - Diện tích màng: 7.0m² - Khả năng loại bỏ: 99.5% - Áp suất: 220 psi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện. 	cái	2
5	Ruột lọc vi sinh 0.2μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 3.000L/H - Kích thước 0.2μ, Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	9
6	Bóng đèn UV	<ul style="list-style-type: none"> - 60W, Vòng đời: 9000 giờ. Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE mark - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	1
III. Vật tư thay thế và bổ sung cho hệ thống RO 2.000L/H: (khoa Lọc máu nội thận)				
1	Ruột lọc thô	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 6.000L/H - Kích thước Hạt Birm 0.4-0.8mm, Cát thạch anh: 0.7-0.2mm, Sỏi đệm 1.5-2.5mm. - Bảo hành 12 tháng, - Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN của Quatest 3 - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1

2	Ruột lọc khử mùi	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước hạt than 8-20 mesh - Công suất lọc 6000L/H - Nồng độ iodine 923,8 mg/g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	2
3	Ruột lọc làm mềm	<ul style="list-style-type: none"> - Nhựa trao đổi công suất lọc 4.000L/H - Kích thước 0.03- 1.2mm. - tỷ trọng 820 g/l. - tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 2.0. - mật độ hạt 1.28g/ml - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1
4	Lõi lọc tinh 20 inh 5 μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 6.000L/H - Kích thước 5μ, Bảo hành 12 tháng, - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	3
5	Màng RO 8040, Gioăng và các phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước lõi lọc: 201 x1.016mm - Công suất lọc 1.000-1.500L/H - Áp lực màng 600 psi – Minium salt rejection 99.5% - Vật liệu: Polyamide - Kích thước lỗ thấm thấu 0.0001.micron - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. 	cái	4
6	Ruột lọc vi sinh 0.2 μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 3.000L/H - Kích thước 0.2μ, Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	9

7	Bóng đèn UV	<ul style="list-style-type: none"> - 60W, Vòng đời: 9000 giờ. Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE mark - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	3
IV. Vật tư thay thế cho hệ thống RO 1.000L/H: (khoa Gây mê hồi sức 2, Ngoại tổng hợp, Niệu C – khu Kỹ thuật cao)				
1	Ruột lọc thô (công suất 2.000 lít)	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 2.000L/H - Kích thước Hạt Birm 0.4-0.8mm, Cát thạch anh: 0.7-0.2mm, Sỏi đệm 1.5-2.5mm. - Bảo hành 12 tháng, - Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN của Quatest 3 - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1
2	Ruột lọc khử mùi (công suất 2.000 lít)	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước hạt than 8-20 mesh - Công suất lọc 2.000L/H - Nồng độ iodine 923,8 mg/g - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1
3	Ruột lọc làm mềm (công suất 2.000 lít)	<ul style="list-style-type: none"> - Nhựa trao đổi công suất lọc 2.000L/H - Kích thước 0.03- 1.2mm. - tỷ trọng 820 g/l. - tổng dung lượng trao đổi (eq/l): 2.0. - mật độ hạt 1.28g/ml - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	bộ	1
4	Lõi lọc tinh 20 inh 5 μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 3.000L/H - Kích thước 5μ, Bảo hành 12 tháng, - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	3

5	Màng RO 8040, gioăng và phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước lõi lọc: 201 x 1.016mm - Công suất lọc 1.000-1.500L/H - Áp lực màng 600 psi – Minimum salt rejection 99.5% - Vật liệu: Polyamide - Kích thước lỗ thẩm thấu: 0.001micron Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	1
6	Ruột lọc vi sinh 0.2μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 3.000L/H - Kích thước 0.2μ, Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	9
7	Bóng đèn UV	<ul style="list-style-type: none"> - 60W, Vòng đời: 9000 giờ. Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE mark - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	1
Tổng cộng				
V. Vật tư thay thế cho hệ thống nước RO 250L/H: (khoa hồi sức tích cực chống độc)				
1	Màng RO 4040 - 250 lít - Gioăng và các phụ kiện	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất 7,9 m³/day - Diện tích màng: 7.0m² - Khả năng loại bỏ: 99.5% - Áp suất: 220 psi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Bảo hành 12 tháng, Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện. 	cái	1
2	Lọc vi sinh 0.2 μ	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất lọc 3.000L/H - Kích thước 0.2μ, Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001: 2015. - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	9

3	Bóng đèn UV	<ul style="list-style-type: none"> - 60W, Vòng đời: 9000 giờ. Bảo hành 12 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng: CE mark - Tương thích với hệ thống RO của bệnh viện 	cái	2
---	-------------	---	-----	---

2. Yêu cầu khác:

- Sau khi thay vật tư, bảo trì và súc rửa 1 lần chất lượng nước RO đạt chất lượng ANSI/AAMI 13959: 2014
- Súc rửa bảo trì bằng nhiệt độ cao



MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVBD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	1	2	3	4	5= 3x4	

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Hiệu lực báo giá.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu