

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
Số: 244/TB-BVBD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng gói thầu “Bảo trì hệ thống máy phát điện năm 2024” tại bệnh viện với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (Phụ lục đính kèm).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
2. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có), trong đó phải có mặt hàng tương tự của hàng hóa, dịch vụ mời chào giá.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Quỳnh – Phòng Hành chính Quản trị)

- Email: hcqt.bvbd@gmail.com

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 01 tháng 4 năm 2024 đến trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Châu

PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm thông báo số 244 /TB-BVBD ngày 01 tháng 4 năm 2024)

1. Danh mục các hạng mục bảo trì:

BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC BẢO TRÌ			
STT	Danh mục dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Máy phát điện thương hiệu Highlander - 400HLJD	Bộ	1
2	Máy phát điện thương hiệu Cummins - KC1000E	Bộ	1

1. Nội dung công việc:

Lựa chọn đơn vị có năng lực thực hiện công tác bảo trì hệ thống máy phát điện thuộc Bệnh viện Bình Dân, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định cụ thể:

- Khu chính 371 của bệnh viện (Bảo trì 3 tháng/lần; 12 tháng: 4 lần)
- Khu KTC (Bảo trì 3 tháng/lần; 12 tháng: 4 lần)

TT	Nội dung bảo trì	Tần suất thực hiện		Ghi chú
		04 đợt/năm	01 đợt/năm	
A	Động cơ			
1	Kiểm tra, ghi nhận thông số giờ chạy máy	X		
2	Kiểm tra, ghi nhận áp suất dầu bôi trơn khi máy đang chạy	X		
3	Kiểm tra, ghi nhận nhiệt độ nước	X		
4	Kiểm tra độ rung bất thường	X		
5	Xiết lại khung giá đỡ	X		
6	Kiểm tra, vệ sinh ống thông hơi	X		
7	Vệ sinh động cơ và buồng máy	X		
B	Dầu bôi trơn			
1	Kiểm tra sự rò rỉ	X		
2	Kiểm tra mức dầu trong máy (khi dừng máy)	X		
3	Kiểm tra phin lọc	X		
4	Thay phin lọc (500 giờ hoặc 12 tháng)		X	Lọc nhớt
5	Kiểm tra dầu máy	X		
6	Thay nhớt máy (500 giờ hoặc 12 tháng)		X	Nhớt bôi trơn
7	Kiểm tra và vệ sinh cảm biến áp suất dầu bôi	X		
8	Vệ sinh bộ sấy (nếu có)	X		
C	Hệ thống làm mát			
1	Kiểm tra sự rò rỉ	X		
2	Kiểm tra sự tắt nghẽn bộ làm mát	X		
3	Kiểm tra các đầu kết nối mềm	X		

TT	Nội dung bảo trì	Tần suất thực hiện		Ghi chú
		04 đợt/năm	01 đợt/năm	
4	Kiểm tra mức nước làm mát	X		
5	Vệ sinh hệ thống làm mát	X		
6	Thay phin lọc nước (500 giờ hoặc 12 tháng)		X	Lọc nước
7	Thay nước làm mát		X	Nước giải nhiệt
D	Hệ thống gió			
1	Kiểm tra sự rò rỉ	X		
2	Kiểm tra hệ thống gió vào	X		
3	Kiểm tra sự tắt nghẽn phin lọc gió	X		
4	Kiểm tra hệ thống ống và mối nối	X		
E	Bồn chứa nhiên liệu phụ và hệ thống nhiên liệu			
1	Kiểm tra sự rò rỉ	X		
2	Kiểm tra mức nhiên liệu	X		
3	Kiểm tra phin lọc nhiên liệu	X		
4	Thay phin lọc nhiên liệu (500 giờ hoặc 12 tháng)		X	Lọc dầu
F	Hệ thống xả			
1	Kiểm tra sự rò rỉ	X		
2	Kiểm tra độ rung bất thường	X		
G	Phân điện			
1	Kiểm tra bộ phát điện 24V	X		
2	Kiểm tra ắc quy, bộ nạp ắc quy, vệ sinh và xiết lại các mối nối	X		
3	Đo điện áp ắc quy khi máy không chạy	X		
4	Đo điện áp ắc quy khi máy khởi động	X		
5	Kiểm tra bộ cảm biến tốc độ	X		
H	Tủ điều khiển và các bộ phận phụ trợ			
1	Kiểm tra tình trạng thiết bị hiển thị và các bộ phận phụ trợ	X		
2	Vệ sinh bảng điều khiển	X		
3	Kiểm tra chức năng tắt khẩn cấp	X		
I	Máy cắt dầu ra			
1	Kiểm tra và xiết lại các đầu nối	X		
J	Chạy thử, thu thập số liệu của máy phát điện sau khi bảo trì			
1	Kiểm tra chức năng chuyển đổi nguồn tự động	X		
2	Điện áp	X		
3	Dòng điện	X		
4	Tần số	X		
5	Áp suất dầu	X		
6	Nhiệt độ nước	X		

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: /TB-BVBD ngày tháng năm 2024 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	1	2	3	4	5= 3x4	

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Hiệu lực báo giá.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu