

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch thực hiện **Lắp đặt khí y tế cho khoa Nội Tổng Hợp** với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (*Phụ lục đính kèm*).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
2. Hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý của công ty, đơn vị.
3. Hợp đồng trúng thầu, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa đơn thực hiện hạng mục tương tự với hàng hóa, dịch vụ mời chào giá với các cơ sở y tế trong thời gian 03 năm (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2A)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Long – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: hcqt.bvbd@gmail.com
- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2025

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN CHÍ PHONG

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, which is mostly illegible due to fading.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Handwritten text in the upper middle section, likely the beginning of a letter or report.

Main body of handwritten text, containing the primary content of the document.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

Lắp đặt khí y tế cho khoa Nội Tổng Hợp

STT	MÔ TẢ	ĐVT	Số lượng
1	<p>Thiết bị cấp khí đầu ra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các ngõ ra chịu được áp lực cao đến ≥ 10 bar, được cài đặt ở áp lực trung bình 3-5 bar cho oxy, khí nén 4 bar và - 0,6 bar cho hút. - Thiết kế bằng vật liệu có độ bền cao: đồng thau mạ crom/nickel hay tương đương. - Lưu lượng ≥ 100 lít/phút đối với oxy, nén và ≥ 80 lít/phút đối với hút. - Độ từ tính cho phép sử dụng được trong phòng MRI. - Đầu ngõ ra làm bằng đồng thau mạ crom, tích hợp lưới lọc kích thước $\geq 60\mu\text{m}$ đối với oxy, nén 4 bar và $\geq 350\mu\text{m}$ đối với hút. - Hộp kỹ thuật đầu giường được chế tạo bằng nhôm hợp kim chắc chắn, được sơn tĩnh điện, bề mặt phẳng để lau chùi vệ sinh. - Chuẩn ngõ ra: Afnor đồng bộ với hệ thống hiện hữu tại bệnh viện. 		
1.1	<p>Cụm ngõ ra cho 2 loại khí (O-O)</p> <p>Kiểu lắp đặt trên hộp kỹ thuật đầu giường dài 600mm</p>	bộ	5,00
1.2	<p>Cụm ngõ ra cho 1 loại khí (O)</p> <p>Kiểu lắp đặt trên hộp kỹ thuật đầu giường dài 200mm</p>	bộ	2,00
4	<p>Ống đồng dẫn khí y tế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, BS EN 13348 hoặc tương đương. - Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế. - Ống đồng được sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn EN 13348/ EN 1057 - Ống đồng được sản xuất với các thông số như: đường kính, độ dày, áp suất làm việc, độ cứng ... theo tiêu chuẩn EN 1057 (tiêu chuẩn căn bản), và EN 13348 (tiêu chuẩn ống đồng dùng cho y tế). Độ sạch bên trong ống được kiểm tra bằng phương pháp đốt cháy theo tiêu chuẩn EN 723, hoặc bằng phương pháp phân tích hóa học theo ASTM B280 để đảm bảo độ nhiễm bẩn không vượt quá $0,2 \text{ mg/dm}^2$. - Trên thân ống được khắc/in các thông tin sau: chủng loại ống, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính x độ dày... - Ống trước khi xuất xưởng được bịt nút hai đầu, cả bó ống được bao bọc bằng plastic và được dán nhãn nhận dạng. 		
	Ống đồng D12 x 0.6 mm, Pmax ≥ 6300 Kpa	m	65,40
5	<p>Co tê nối các loại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là loại co, tê ... chuyên dùng có kích thước phù hợp với từng đường kính ống, phù hợp với tiêu chuẩn EN 1254 hoặc tương đương. 	lô	1,00

6	Phụ kiện lắp đặt, kết nối: - Que hàn - Khí gas hàn - Oxy hàn - Vòng siết ống - Nito bảo vệ khi hàn - Giá treo ống ngang - Nhãn tên đường ống - Nhãn chiều dòng khí - Hộp nhựa, trunking các loại, tắc kê, vits, đầu nối đuôi chuột kết nối....	lô	1,00
7	Vận chuyển, nhân công lắp đặt, kết nối hoàn thiện hệ thống	hệ thống	1,00

*** Yêu cầu:**

- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Bảo hành 12 tháng.
- Giá đã bao gồm thuế VAT.

MẪU BÁO GIÁ

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân

Địa chỉ: 371 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Bình Dân, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã có thuế VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	1	2	3	4	5= 3x4	

Đơn giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng.

Hiệu lực báo giá.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu

